



Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Revisionsklappen für verdeckte Brandmelder

Wie groß sollen Öffnungen für Revisionsklappen verdeckter Brandmelder sein?

Antwort:

In Bezugnahme auf Punkt 3.5 der [Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen](#) zur Berliner Feuerwehr, wird empfohlen, eine Revisionsklappe mit einem lichten Maß von mindestens 400 x 400 mm zu verbauen.