



Häufig gestellte Fragen

Löschwasserförderung „Steigleitung trocken“

Wie muss die Einspeisestelle der „Steigleitung trocken“ für die Feuerwehr ausgebildet werden?

Antwort:

Die Einspeisearmatur/en ist/sind außerhalb des Gebäudes an der Fassade in unmittelbarer Nähe (< 5 m) des Zugangs zum Treppenraum zu installieren und nach ihrer Zugehörigkeit gemäß DIN 4066 zu kennzeichnen. Die genaue Position ist mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Berliner Feuerwehr abzustimmen.



Damit unter Druck befüllte B-Schläuche der Berliner Feuerwehr in ihrer Entfaltung nicht eingeschränkt werden, ist vor jeder Einspeisearmatur in Anschlussrichtung, ein hindernisfreier Bewegungsradius von 2 m vorzusehen. Sträucher, Hecken, Bäume, Geländer oder ähnliches stellen ein deutliches Hindernis dar.

