



## Änderungsnachverfolgung von Merkblättern

### 16.01.2024 Merkblatt FSD-3, Merkblatt über den Aufbau einer Brandmelderzentrale

Der folgende Text wurde im Merkblatt FSD-3 auf Seite 1 und im Merkblatt Information über den Aufbau einer Brandmelderzentrale auf Seite 4 geändert.

Die Merkblätter wurden um Seitenzahlen ergänzt, sofern diese fehlten.

Sofern der Betreiber nicht in der Lage ist, bei einem Objekt mit aufgeschalteter Brandmeldeanlage den gewaltfreien Zutritt und die Zufahrt rund um die Uhr durch vor Ort anwesendes Personal sicherzustellen, so ist ~~Wenn keine ständig besetzte Stelle (eine Person muss ständig anwesend sein, um die Alarmierung auslösen zu können. Daraus ergibt sich das zwei Personen ohne zusätzliche Aufgaben ständig anwesend sein müssen)~~ gewährleistet werden kann, ist entsprechend DIN 14675-1 die Einrichtung eines FSD 3 notwendig.

### 01.03.2024 Merkblatt Flächen für die Feuerwehr

Das Merkblatt wurde komplett überarbeitet.

### 14.03.2024 Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehrplänen

Das Merkblatt wurde komplett überarbeitet und durch verschiedene Merkblattanhänge ergänzt.

[Hat Ihnen diese Information geholfen? Geben Sie uns ein Feedback, damit wir entscheiden können, ob dieser Service hilfreich für Sie ist.](#)

